



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 002/2022 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBE - RJ

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
25/05/2022 13:40	Prezados. Boa tarde. Segue em anexo pedido de esclarecimento.	ESCLARECIMENT O.pdf	https://lanceletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/115de44a7f374e7998571c3abf07b3e9.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
27/05/2022 09:57	BOM DIA. O NO-BREAK DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W, CONFORME ESPECIFICADO.		Não há arquivo anexado.

MARCOS PAULO DOS SANTOS MONTOZO
APERIBÉ-RJ - 27/05/2022

Gerado em: 27/05/2022 09:58:15