



# PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1 – Com relação a descrição do item 2, "AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W", observamos que a potência informada de uma fonte de computador de 240Watt, porém sabemos que o consumo real é sempre de menor valor, por volta de 50%, pois dependerá de seu processamento. Assim, considerando um processamento com desempenho para atividades administrativas, este consumo é menor. Podemos atender 15 minutos considerando 58% do valor de 240Watt?

Piraquara, 25 de Maio de 2022

*Marcelo A. Silva*

Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

**ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535**

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br

