

**PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Presencial Nº 023/2022 - PROCESSO nº 0051/2022-FMAS**

2 mensagens

Moniky Martins <moniky.martins@atafire.com.br>

23 de fevereiro de 2023 às 12:16

Para: licitacaoaperibe@gmail.com

Cc: sergio.melo@atafire.com.br, christiane.santos@atafire.com.br

Prezados (as), boa tarde.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ

ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **01.229.958/0001-11**, na qualidade de empresa interessada em participar da Licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 023/2022 - PROCESSO nº 0051/2022-FMAS, cujo objeto é **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO”**, conforme as condições e especificações contidas **NO TERMO DE REFERÊNCIA** e na **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS – ANEXO I e II**, partes integrantes e inseparáveis deste Edital, independente de transcrição, com estrita observância de todas as exigências, prazos, especificações e condições gerais e especiais contidas neste Ato Convocatório e nos seus anexos.”, vem respeitosamente solicitar pedidos de esclarecimentos. Sendo assim, seguem questionamentos:

O item 1.16 da planilha orçamentária diverge do item solicitado no projeto e na memória de cálculo, conforme exemplificado abaixo:

- Planilha Orçamentaria

1.16	21.026.0010-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	R\$	1,00	R\$ 1,24	240,00	R\$ 297,60
------	---------------	--	---	-----	------	----------	--------	------------

- Memorial

Cabo de cobre nu, seção de 35mm². Fornecimento e instalação (1kg = 3,16 metros).

com.(m)	750
kg	237,3418

Além disso, o item 1.18 da planilha orçamentária diverge do quantitativo contido na memória de cálculo, conforme exemplificado abaixo:

- **Planilha Orçamentaria**

1.18	15.001.0056-0	ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENCOBERTURA COM ESPETO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	R\$ 1.703,92	R\$ 2.107,58	18,00	R\$ 37.936,44
------	---------------	---	----	--------------	--------------	-------	---------------

- **Memória de Cálculo**

1.18	ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES	1,00
------	--	------

Por fim, questionar a utilização do item 1.14 – Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), uma vez não encontrado nos projetos enviados em pdf.

Aguardamos retorno.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente.

Moniky Martins – Setor de Licitações

Tel: (21) 2233-0065 – Ramal: 174

Boa tarde,

Encaminho o presente e-mail para obtenção dos esclarecimentos junto a empresa autora do projeto básico.

Desde ja agradeço,

Atenciosamente,

Marcos Paulo
Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]