



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- APERIBÉ

1 mensagem

licitacaoaperibe@gmail.com <licitacaoaperibe@gmail.com>
Responder a: licitacaoaperibe@gmail.com
Para: Moniky Martins <moniky.martins@atacfire.com.br>

25 de fevereiro de 2023 às 10:48

----- Mensagem encaminhada -----

De: Assistência Social de Aperibé <assistencia.aperibe@bol.com.br>
Para: licitacaoaperibe@gmail.com <licitacaoaperibe@gmail.com>
Data: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 15:24 -0300
Assunto: ENC: LICITAÇÃO CASA LAR PREFEITURA DE APERIBÉ

Boa tarde Marcos Paulo, segue resposta da APAG.
Atenciosamente,
Roberta

De: "apagengenharia@hotmail.com">

Enviada: 2023/02/24 10:34:16

Para: assistencia.aperibe@bol.com.br, licitacaoaperibe@gmail.com, apagengenharia@hotmail.com

Assunto: ENC: LICITAÇÃO CASA LAR PREFEITURA DE APERIBÉ

segue esclarecimentos

De: APAG ARQUITETURA E ENGENHARIA <apagengenharia@hotmail.com>

Enviado: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 12:32

Para: assistencia.aperibe@bol.com.br

Assunto: LICITAÇÃO CASA LAR PREFEITURA DE APERIBÉ

Bom dia!

Segue resposta das solicitações referente ao processo licitatório.

1 - CABOS

- ♦ PLANILHA

Em relação ao item 1.16/21.026.0010-0 da planilha orçamentária (Cabo de cobre Flexível de 750 V, seção de 1x1,5 mm² - R: SE REFERE EM PROJETO PARA INSTALAÇÃO DOS BLOCOS DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA.

- ♦ MEMORIAL

R: O cabo mencionado de Cobre Nú de 35 mm² se refere ao cabo a ser utilizado na instalação do para raio. Porém o quantitativo deve ser corrigido para 160 m. A quantidade de 750 m está maior do que a necessária.

2 - ABRIGO DE GLP

R: O correto é um abrigo de GLP capaz de abrigar dois botijões de 13 Kg (P13). O abrigo deve conter os botijões e prover a instalação até o fogão. A descrição do memorial de cálculo está correta

Cordialmente!

